Installation de coupe de sécurité CP1300P-120-KV

Type CP-P-KV, max. Ø 120mm

Numéro d'article:	**CP1300P-120-KV**
UC:	**1**

Il n'est pas toujours possible d'identifier clairement le câble à traiter. Le contrôle de l'absence de tension peut également poser problème. Pour protéger le personnel des dangers, des installations de coupe de sécurité sont utilisées afin de contrôler une deuxième fois l'absence de tension selon DIN VDE 0105 T 1, paragraphe 9 6 4 (07 83). Ces appareils de coupe de câbles portables sont utilisés pour couper en toute sécurité des câbles d'une tension nominale allant jusqu'à 60 kV, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer clairement si l'absence de tension est assurée. Ces appareils sont entièrement remplis d'huile non conductrice et se composent d'une pompe alimentée par une batterie lithium-ion de 18V - 8Ah, d'un tuyau haute pression non conducteur de 10 m de long et d'une tête de coupe. La pompe et la tête sont toutes deux équipées d'une prise de terre afin de mieux s'adapter aux procédures de la compagnie d'électricité concernée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement max. (bar):	700
Poids:	15.0
LxHxL:	390 x 103 x 239
Diamètre max.:	120
Fabricant:	Cembre S.p.A.